

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории  
(центра) № РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.



**ПРОТОКОЛ  
лабораторных испытаний**

№ 47В

«27 декабря» 2018г.

1.	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая централизованного водоснабжения-холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник ЭР Камаев Л.И.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	11 часов 20 минут 24 декабря 2018г.
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	12 часов 00 минут 25 декабря 2018г.
5.	Цель отбора:	1. соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Южные электрические сети Камчатки», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	с.Манилы Пенжинского района Камчатский край. разводящая сеть «Больница»
8.	Код образца (пробы):	47вБХ1218
9.	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
11.	Условия транспортировки:	Авиа
12.	Дополнительные сведения:	Производственный контроль

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы) 47ВБХ1218

Микробиологические исследования					
Регист рацион ный № пробы	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
37	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	1 КОЕ	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводил:					
Заведующая бактериологическим отделением			Новикевич Л.И.		

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца: (пробы): 47ВБХ1218

Санитарно-гигиенические исследования					
Регистра- ционный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиеничес кий норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
42	Запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)
	Привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

	Цветность	4,0 ± 1,2	20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007)
	Мутность	1,4 ± 0,3	2,6 (3,5)	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)
Исследования проводил:					
Врач-лаборант			Изотова И.А.		
Лаборант			Каляева Л.И.		
Зав.сан.-гиг. лабораторией					Жунда Л.Н.
Дата выдачи результатов: 27.12.2018 г.		общее количество листов 3		лист 3	

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:



*Верхотурова* Л.А.Верхотурова

Начальник отдела управления  
качеством  
МП

М.Л. Михайлова

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

г. Петропавловск-Камчатский  
683004 ул. Рябиковская, 22  
☎ (415-2) 46-76-08  
ОКПО 71829535, ОГРН 1054100008038  
ИНН/КПП 4101100055/410101001

Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510191 от 02.12.2013 г.  
Дата внесения сведений в реестр  
Аккредитованных лиц 18.06.2015г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний  
(протокол от 27 декабря 2018 г. № 47в; код пробы:47вБХ1218)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды централизованного водоснабжения (холодная) на определение бактериологических и санитарно-гигиенических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба (образец) воды отобрана начальником ЭУ Камаевым Л.И. 24 декабря 2018 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 25 декабря 2018г.

Исследования качества воды проведены по бактериологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) и санитарно-гигиеническим (запах, привкус, цветность, мутность) показателям.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество воды в пробе воды централизованного водоснабжения (холодная) (код пробы: 47вБХ1218), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель руководителя ИЛЦ

Смирнова Е.А.  
8(4152)467608



Т.И. Раенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru)

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории  
(центра) № РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.



**ПРОТОКОЛ  
лабораторных испытаний**

№ 46в

«27 декабря» 2018г.

1.	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая централизованного водоснабжения-холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник ЭР Камаев Л.И.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	11 часов 20 минут 24 декабря 2018г.
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	12 часов 00 минут 25 декабря 2018г.
5.	Цель отбора:	1. соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Южные электрические сети Камчатки», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	с.Манилы Пенжинского района Камчатский край. разводящая сеть «Детский сад»
8.	Код образца (пробы):	46вБХ1218
9.	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
11.	Условия транспортировки:	Авиа
12.	Дополнительные сведения:	Производственный контроль

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы) 46вБХ1218

Микробиологические исследования					
Регист рацион ный № пробы	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
36	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	8 КОЕ	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводил:					
Заведующая бактериологическим отделением			Новикевич Л.И.		

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца: (пробы): 46вБХ1218

Санитарно-гигиенические исследования					
Регистра- ционный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиеничес кий норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
41	Запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)
	Привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)
	Цветность	4,0 ± 1,2	20 (3)	градусы	ГОСТ 31868-2012

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

					(взамен ГОСТ Р 52769-2007)
	Мутность	1,3 ± 0,3	2,6 (3,5)	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)
Исследования проводил:					
Врач-лаборант				Изотова И.А.	
Лаборант				Каляева Л.И.	
Зав.сан.-гиг. лабораторией				Жунда Л.Н.	
Дата выдачи результатов: 27.12.2018 г.		общее количество листов 3		лист 3	

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

*Верхова* Л.А.Верхотурова

Начальник отдела управления  
качеством  
МП



М.Л. Михайлова

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Общее количество листов 3, лист 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

г. Петропавловск-Камчатский  
683004 ул. Рябиковская, 22  
☎ (415-2) 46-76-08  
ОКПО 71829535, ОГРН 1054100008038  
ИНН/КПП 4101100055/410101001

Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510191 от 02.12.2013 г.  
Дата внесения сведений в реестр  
Аккредитованных лиц 18.06.2015г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний  
(протокол от 27 декабря 2018 г. № 46в; код пробы:46вБХ1218)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды централизованного водоснабжения (холодная) на определение бактериологических и санитарно-гигиенических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба (образец) воды отобрана начальником ЭУ Камаевым Л.И. 24 декабря 2018 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 25 декабря 2018г.

Исследования качества воды проведены по бактериологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) и санитарно-гигиеническим (запах, привкус, цветность, мутность) показателям.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество воды в пробе воды централизованного водоснабжения (холодная) (код пробы: 46вБХ1218), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель руководителя ИЛЦ

Смирнова Е.А.  
8(4152)467608

Т.И. Раенко



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Рябиновская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории  
(центра) № РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.



**ПРОТОКОЛ  
лабораторных испытаний**

№ 45В

«27 декабря»2018г.

1.	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая централизованного водоснабжения-холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник ЭР Камаев Л.И.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	11 часов 20 минут 24 декабря 2018г.
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	12 часов 00 минут 25 декабря 2018г.
5.	Цель отбора:	1. соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Южные электрические сети Камчатки», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	с.Манилы Пенжинского района Камчатский край. Накопительная емкость.
8.	Код образца (пробы):	45вБХ1218
9.	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012
11.	Условия транспортировки:	Авиа
12.	Дополнительные сведения:	Производственный контроль

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы) 45вБХ1218

Микробиологические исследования					
Регист рацион ный № пробы	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
35	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводил:					
Заведующая бактериологическим отделением			Новикович Л.И.		

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца: (пробы): 45вБХ1218

Санитарно-гигиенические исследования					
Регистр- ционный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиеничес кий норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
40	Запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)
	Привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (взамен ГОСТ 3351-74)

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

	Цветность	4,0 ± 1,2	20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007)
	Мутность	1,4 ± 0,3	2,6 (3,5)	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164- 2016 (взамен ГОСТ 3351-74)
Исследования проводил:					
Врач-лаборант			Изотова И.А.		
Лаборант			Каляева Л.И.		
Зав.сан.-гиг. лабораторией				Жунда Л.Н.	
Дата выдачи результатов: 27.12.2018 г.		общее количество листов 3		лист 3	

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: *Верхотурова* Л.А.Верхотурова

Начальник отдела управления  
качеством  
МП



М.Л. Михайлова

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Общее количество листов 3, лист 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

г. Петропавловск-Камчатский  
683004 ул. Рябиковская, 22  
☎ (415-2) 46-76-08  
ОКПО 71829535, ОГРН 1054100008038  
ИНН/КПП 4101100055/410101001

Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510191 от 02.12.2013 г.  
Дата внесения сведений в реестр  
Аккредитованных лиц 18.06.2015г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний  
(протокол от 27 декабря 2018 г. № 45в; код пробы:45вБХ1218)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды централизованного водоснабжения (холодная) на определение бактериологических и санитарно-гигиенических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба (образец) воды отобрана начальником ЭУ Камаевым Л.И. 24 декабря 2018 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 25 декабря 2018г.

Исследования качества воды проведены по бактериологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) и санитарно-гигиеническим (запах, привкус, цветность, мутность) показателям:

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество воды в пробе воды централизованного водоснабжения (холодная) (код пробы: 45вБХ1218), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заместитель руководителя ИЛЦ

Смирнова Е.А.  
8(4152)467608



Т.И. Раенко